

**Акт**  
**отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника**  
**истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**к объектам культурного наследия, находящимся**  
**в неудовлетворительном состоянии**

Смоленская область, Починковский район,  
дер. Мачулы.

(адрес объекта)

«23» мая 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель органа  
государственной охраны

- инженер-строитель 1 категории отдела реставрации и  
государственного учета объектов культурного наследия  
Главного управления Смоленской области по культурному  
наследию Казюлина Лидия Григорьевна;

составили настоящий акт отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника  
истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного наследия,  
находящимся в неудовлетворительном состоянии,

«Усадебный дом А.А. Энгельгардта», вторая пол. XIX в.

(наименование объекта культурного наследия)

по адресу:

Смоленская область, Починковский район

(республика, область, район)

дер. Мачулы

(город)

ул.

д.

корп.

офис

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:

**1. Общее состояние памятника:**

Датировка объекта культурного наследия – 1862-1872 гг. На дату составления акта не  
используется.

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

**2. Перечень критериев отнесения объектов культурного наследия к объектам культурного  
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии:**

а) утрата инженерных коммуникаций (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и  
водоотведение):

Инженерные коммуникации утрачены.

б) деформация фундамента, цоколей, отмосток:

Фундамент не обследовался. Имеются утраты, трещины, разрушения кирпичной кладки  
цоколя, утраты, отслоения, осыпания штукатурного и окрасочного слоев..

в) горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах:

Имеются утраты, трещины, разрушения кирпичной кладки цоколя, утраты, отслоения, осыпания штукатурного и окрасочного слоев. биопоражения.

г) прогиб, нарушение покрытия кровли или ее отсутствие:

Крыша скатная с металлическим покрытием. Имеется частичная утрата покрытия

д) деформация перекрытий или их отсутствие:

Имеется ветхость и обрушения деревянных перекрытий, осыпания штукатурного и окрасочного слоев.

е) отсутствие заполнения дверных и оконных проемов:

Оконные проемы с прямо-и криволинейным верхом, заполнения деревянные окрашенные. Имеются утраты оконных заполнений, остекления, ветхость столярных изделий, отслоения и утраты окрасочного слоя. Дверные проемы с прямоугольным верхом, большая часть заполнений утрачена, имеются гнилостные поражения столярных изделий.

### 3. Выводы:

объект культурного наследия относится/не относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии (согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 646)

### 4. Подпись:

  
(подпись)

Казюлина Лидия Григорьевна



