

Акт
отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии

Смоленская область, Вяземский район,
д. Юшково
(адрес объекта)

«29» августа 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель органа

государственной охраны инженер-строитель 1 категории отдела реставрации и государственного учета объектов культурного наследия Главного управления Смоленской области по культурному наследию Казюлина Лидия Григорьевна
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили настоящий акт отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии

«Быв. усадьба Дурново», XIX в.

(наименование объекта культурного наследия)

по адресу:

Смоленская область, Вяземский район

(республика, область, район)

д. Юшково

(город)

улица

д.

корп.

офис

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:

1. Общее состояние памятника:

Датировка объекта культурного наследия – XIX в.

На дату составления акта не используется.

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

2. Перечень критериев отнесения объектов культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии:

а) утрата инженерных коммуникаций (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение):

инженерные коммуникации утрачены;

б) деформация фундамента, цоколей, отмосток:

- фундамент – не осматривался;
- отмостка – утрачена;
- цоколь – имеются трещины, утраты штукатурного и окрасочного слоев, разрушения, утраты кирпичной кладки;

в) горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах:

имеются утраты большей части кирпичной кладки стен, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, значительные утраты и отслоения штукатурного окрасочного слоев;

г) прогиб, нарушение покрытия кровли или ее отсутствие:

крыша утрачена;

д) деформация перекрытий или их отсутствие:

перекрытия утрачены;

е) отсутствие заполнения дверных и оконных проемов:


заполнения дверных и оконных проёмов утрачены. Имеются утраты кирпичной кладки.

3. Выводы:

объект культурного наследия относится/не относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии (согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 646).

4. Подписи сторон:

Представитель органа
государственной охраны:


(подпись)

Казюлина Лидия Григорьевна
(Ф.И.О. полностью)

